

Goleniów, dnia 15.07.2011 r.

WDP.272.6.5.2011.AK

- według rozdzielnika –

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie pn.: „Odnowa nawierzchni bitumicznych na odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Goleniowskiego”.

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów zawartych w SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. wyjaśniam:

Pytanie nr 1

W części III SIWZ – pkt 1. – Zamawiający określa przedmiot i zakres zamówienia „Jak duże powierzchnie Zamawiający przewiduje do jednorazowej odnowy nawierzchni bitumicznych na wybranych odcinkach dróg powiatowych”.

Odpowiedź: Powiat Goleniowski uprzejmie informuje iż każdorazowo odnowa na danej drodze będzie stosowana na odcinkach nie krótszych niż ok. 200 mb o szerokościach nie mniejszych niż połowa jezdni, przy zastosowaniu układarki ze stołem rozścielającym.