

## Zestawienie jednostek budynku i pomieszczeń

Nazwa kondygnacji 0

Rzędna podłogi 0 m

Nazwa jednostki budynku Jednostka budynku:  
Domyślne

Opis

Kubatura jednostki budynku 1842 m<sup>3</sup>

Kubatura ogrzewana 1842 m<sup>3</sup>

Średnia temperatura pomieszczeń 20,1 °C

Strata ciepła całkowita 26099 W

Strata ciepła przez przenikanie 17468 W

Strata ciepła na went. 6749 W

Strumień powietrza went. 1732,69 m<sup>3</sup>/h

Numer pomieszczenia	t <sub>i</sub>	Ṡ <sub>wyw</sub>	Q <sub>went</sub>	Q <sub>T</sub>	Q <sub>Netto</sub>	Q <sub>zred</sub> [W]
0.1	20,0	27,68	0	709	791	791
0.2	20,0	30,24	0	593	655	655
0.3	20,0	40,32	0	842	923	923
0.4	20,0	28,80	0	714	789	789
0.5	16,0	21,60	84	-64	14	14
0.6	16,0	15,00	42	15	58	58
0.7	16,0	15,00	0	-121	0	0
0.8	20,0	46,72	245	699	1037	1037
0.9	20,0	10,85	57	143	207	207
0.10	20,0	32,00	0	565	625	625
0.11	20,0	75,00	400	73	476	476
0.12	24,0	100,00	588	821	1488	1488
0.13	20,0	28,32	0	463	512	512
0.14	20,0	30,24	0	596	659	659
0.15	20,0	27,84	0	712	795	795
0.16	20,0	42,56	0	1004	1088	1088
0.17	20,0	29,12	0	583	615	615
0.18	16,0	15,00	123	-157	0	0
0.19	16,0	45,76	178	-80	93	93
0.20	20,0	20,32	0	412	439	439
0.21	20,0	50,00	267	-45	219	219
0.22	24,0	32,80	0	1239	1318	1318
0.23	20,0	23,20	0	441	465	465
0.24	24,0	100,00	592	760	1394	1394
0.25	20,0	27,52	0	372	395	395
0.26	20,0	24,00	0	684	744	744
0.27	20,0	50,00	279	43	325	325
0.28	20,0	50,00	266	53	321	321
0.29	20,0	448,00	2348	2699	5362	5362
030	20,0	97,56	511	1590	2321	2321
031	20,0	74,16	389	457	884	884
032	20,0	73,08	383	650	1088	1088