



Goleniów, dnia 2 marca 2012 roku

WRIP.272.2.8.2012.AW

- według rozdzielnika -

dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę I piętra budynku Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o., Oddział Szpitalny Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na terenie działki nr ewid. 212/1 w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów”

Wyjaśnienie nr 1

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów zawartych w SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

W załączniku 9 - część 1- w folderze Architektura znajduje się plik , który ma ikonkę athenasoft ale zapisany jest w jakimś dziwnym formacie , którego nie chce otworzyć żaden program. Chodzi o plik o nazwie: Architektura_ZOL_092011.bak. Proszę o zmianę pliku albo o podanie w jakim programie mogę go otworzyć?

Odpowiedź:

Jest to kopia bezpieczeństwa dla plików *.dwg, zawartość tego pliku jest taka sama jak pliku *.dwg o tym samej nazwie i też można to otworzyć w AutoCad`zie.

Pytanie nr 2:

W projekcie wykonawczym instalacji tlenu istnieje zapis: "Rozprowadzenie instalacji tlenu po projektowanych pomieszczeniach po ścianach pod stropem korytarza nad drzwiami w tynku.... Przewody instalacji tlenu należy prowadzić w bruzdach ściennych..."

W projekcie architektury istnieje zapis: "W salach sufity będą wykończone tynkiem cementowo-wapiennym, na korytarzach sufit podwieszany, kasetonowy z wypełnieniem z wełny mineralnej prasowanej (60x60cm) na ruszcie metalowym".

Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie instalacji wewnętrznej tlenu na korytarzach - w przestrzeni sufity podwieszanego nad tynkiem, a w salach - w bruzdach ściennych w tynku?

Odpowiedź:

W związku z zapytaniem projektanci zezwalają na propozycję przedstawioną przez Wykonawcę.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Tomasz Stanisławski