

LEGENDA:

- PRZEWÓD YDY 3x1,5mm².
- PRZEWÓD YTKSY 4x2x0,8mm PROWADZONY W RURCE PESCHLA Ø14mm.
- PRZEWÓD YTKSY 4x2x0,8mm PROWADZONY W KORYCIE PCV 24 NA 40mm.
- ZASILACZ SIECIOWY 240W, 24V, 10A NR ART. 957452 PROD. SCHIMA LUB RÓWNOWAŻNY.
- CENTRALA GRUPOWA NR ART. 846311 PROD. SCHIMA LUB RÓWNOWAŻNA.
- WYŚWIETLACZ LCD JEDNOSTRONNY NR ART. 846821 PROD. SCHIMA LUB RÓWNOWAŻNY.
- PRZYCISK PRZYWOŁAWCZO ODWOŁAWCZY Z DODATKOWYM GNIAZDEM NA PRZYCISKI Z MANIPULATOREM NR ART. 846235 + MANIPULATOR GRUSZKOWY NR ART. 8445916 PROD. SCHIMA LUB RÓWNOWAŻNE.
- PRZYCISK PRZYWOŁAWCZY POCIĄGANY NR ART. 846211 PROD. SCHIMA LUB RÓWNOWAŻNY.
- PRZYCISK PRZYWOŁAWCZY I KASUJĄCY BEZ ELEKTRONIKI NR ART. 846181 PROD. SCHIMA LUB RÓWNOWAŻNY.
- SALOWA LAMPA SYGNALIZACYJNA, UNIWERSALNA, 2–KOLOROWA NR ART. 84650 PROD. SCHIMA LUB RÓWNOWAŻNA.

OZNACZENIA:

	TYP URZĄDZENIA PATRZ LEGENDA POWYŻEJ.
	NR URZĄDZENIA W SYST. INST. PRZYZYWOWEJ.
zs	ZASILACZ SIECIOWY.
cs	CENTRALA GRUPOWA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO.
ppo	PRZYCISK PRZYWOŁAWCZO - ODWOŁAWCZY.
pg	PRZYCISK PRZYWOŁAWCZY GRUSZKOWY.
psz	PRZYCISK PRZYWOŁAWCZY SZNUROWY.
w	WYŚWIETLACZ LCD.
sl	SALOWA LAMPA SYGNALIZACYJNA.

UWAGI:

1. W SYSTEMIE WYKONAĆ DWI PETLE MAGISTRALNE WYKONANE KABLAMI YTKSY 4x2x0,8mm POMIĘDZY:
   a) cs/2+ib/5+ib/8+ib/12+ib/16+ib/20+ib/24+ib/28+ib/32+ib/37+ib/41+cs/2,
   b) cs/2+ib/45+ib/50+ib/55+ib/59+ib/63+ib/67+ib/71+ib/76+cs/2.
2. OPRZEWODOWANIE SYSTEMU PRZYZYWOWEGO PROJEKTUJE SIĘ UKŁADAĆ W TYNKU I W SUFICIE PODWIESZANYM W RURKACH PESCHLA LUB KORYCIE PCV O ROZMIARZE DOPASOWANYM DO ŚREDNICY PRZEWODÓW .
   PRZEWODY W TYNKU NALEŻY UKŁADAĆ PIONOWO I POZIOMO PROSTYMI ODCINKAMI:
   - POZIOME ODCINKI INSTALACJI UKŁADAĆ W ODLEGŁOŚCI 0,3 M OD SUFITU LUB 0,3M OD PODŁOGI.
   - PIONOWE ODCINKI INSTALACJI PROWADZIĆ 0,15 M OD KRAWĘDZI OŚCIEŻNICY LUB PROSTOPADŁE DO DANEGO URZĄDZENIA.

   W SUFICIE PODWIESZANY OPRZEWODOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROWADZIĆ PROSTYMI ODCINKAMI PROSTOPADŁE I RÓWNOLEGŁE DO ŚCIAN.
3. WSZYSTKIE PRZEBICIA PRZEZ ŚCIANY I STROP USZCZELNIĆ. **W PRZYPADKU PRZEBICIA ŚCIANY W WYKONANIU PRZECIWPOŻAROWYM, PRZEBICIE USZCZELNIĆ MASĄ PRZECIWPOŻAROWĄ O KASIE OGNIOODPORNEJ RÓWNOWAŻNEJ KLASIE OGNIOODPORNEJ W JAKIEJ ZOSTAŁA WYKONANA WW. ŚCIANA.**
4. POSZCZEGÓLNE URZĄDZENIA SYSTEMU MONTOWAĆ NA NASTĘPUJĄCYCH WYSOKOŚCIACH OD POSADZKI:
   - PRZYCISKI PRZYWOŁAWCZE +1,2÷1,5m
   - PRZYCISKI SZNUROWE W TOALETACH – 2,20m,
   - LAMPKI SYGNALIZACYJNE +2,20m,
   - WYŚWIETLACZE +1,5 – 2,20M.
5. OSTATECZNĄ WYSOKOŚĆ MONTAŻU URZĄDZEŃ SYSTEMU PRZYZYWOWEGO UZGODNIĆ Z PERSONELEM SZPITALA.
6. CENTRALKĘ SYSTEMOWĄ UMIEJSCOWIĆ W OBUDOWIE METALOWEJ.

Nr pom.	Funkcja pomieszczenia	
0,1	Sala 2-osobowa	17,26 m²
0,2	Sala 3-osobowa	18,89 m²
0,3	Sala 3-osobowa	25,24 m²
0,4	Sala 2-osobowa	17,79 m²
0,5	Magazyn	6,75 m²
0,6	Magazyn naczyń czystych	1,78 m²
0,7	Magazyn	3,95 m²
0,8	Wydawanie posiłków	14,62 m²
0,9	Zmywalnia	3,39 m²
0,10	Sala 3-osobowa	20,02 m²
0,11	WC pacjętów - męskie	4,93 m²
0,12	Łazienka męska	10,24 m²
0,13	Sala 2-osobowa	17,68 m²
0,14	Sala 2-osobowa	18,88 m²
0,15	Sala 2-osobowa	17,44 m²
0,16	Sala 3-osobowa	26,65 m²
0,17	Sala 2-osobowa	18,24 m²
0,18	Pom. porządkowe	1,80 m²
0,19	Magazyn	14,27 m²
0,20	Brudownik	12,65 m²
0,21	WC personelu	3,27 m²
0,22	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	21,05 m²
0,23	Dyżurka pielęgniarek	14,49 m²
0,24	Łazienka damska	10,04 m²
0,25	Sala 2-osobowa	17,20 m²
0,26	Sala 2-osobowa	15,01 m²
0,27	WC pacjętów damskie	2,71 m²
0,28	WC odwiedzających	3,32 m²
0,29	Komunikacja	139,78 m²
0,30	Klatka schodowa	27,10 m²
0,31	Klatka schodowa	20,55 m²
0,32	Klatka schodowa	20,28 m²
	razem:	567,45 m²

LEGENDA:

- Zakres opracowania
- Ściany istniejące
- Ściany działowe projektowane

podpis :	AUTOR:
	mgr inż. Dariusz Zuń
podpis :	PROJEKTANT:
	Leon Zuń upr. nr 299/Sz/83
podpis :	SPRAWDZAJĄCY:
	inż. Sławomir Sarosiek upr. nr 65/64

Inwestycja

Przebudowa I piętra budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie - Oddział Szpitalny, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Adres

działka nr 212, obręb geod. nr 3
72-100 Goleniów

Inwestor

Powiat Goleniowski
ul. Dworcowa 1
72-100 Goleniów

temat rysunku

RZUT I KONDYGNACJI
- WEWNĘTRZNA INSTALACJA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO

faza:		branża:
Projekt wykonawczy		elektryczna
nr rys.:	data:	skala:
3	WRZESIEŃ 2011	1:100

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/
COPY RIGHTS RESERVED
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
Wszelkie kopiowanie, powielanie, odtwarzanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

strona