



Goleniów, dnia 20 marca 2012 roku

WRIP.272.2.24.2012.AW

### ***Wszyscy uczestnicy postępowania***

dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Przebudowę I piętra budynku Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o., Oddział Szpitalny Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na terenie działki nr ewid. 212/1 w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów**”

### **Wyjaśnienie nr 3**

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów zawartych w SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. wyjaśniam:

#### **Pytanie nr 1:**

Z uwagi na wysokie wymagania higieniczne prosimy o określeniu typu fugi, jaka ma zostać zastosowana przy wykonywaniu okładzin z płytek ceramicznych podłóg i ścian?

#### **Odpowiedź:**

Zaleca się zastosowanie fugi epoksydowe.

#### **Pytanie nr 2:**

Prosimy o sprecyzowanie zakresu usunięcia przyczyn i skutków zagrzybienia i zawilgocenia pomieszczeń. Czy należy wykonać je w zakresie objętym opinią mykologiczną, czy też w zakresie podanym w przedmiarze robót.

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z opinią mykologiczną – 218,426 m<sup>2</sup>.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.