



WRIP.272.14.3.2012.JG

Goleniów, 26.07.2012 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: **postępowania na zadanie pn: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.: „Dostosowanie obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowogardzie do wymogów ochrony przeciwpożarowej”.**

Wyjaśnienie nr 1

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

Czy istniejące w budynku przyłącze wodne pozwoli na podłączenie instalacji hydrantowej? W przypadku kiedy istniejące przyłącze jest niewystarczające, czy Zamawiający posiada warunki techniczne na ewentualną przebudowę przyłącza wodnego? Czy dokumentacja objęta postępowaniem ma obejmować projekt przebudowy przyłącza wodnego?

Odpowiedź:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej powinno obejmować niezbędną inwentaryzację do opracowania dokumentacji. W przypadku gdy istniejące przyłącze wodne nie pozwoli na podłączenie instalacji hydrantowej należy opracować projekt przebudowy przyłącza wodnego. Zamawiający nie posiada warunków technicznych na przebudowę przyłącza wodnego.

Z poważaniem

STAROSTA
mgr Tomasz Stanisławski