



- Zasilanie YDY 3x2,5
zasilanie 230V
- Centrala oddymniająca
modułowa 8A
- Istniejąca płyta otworowa typu Żerań do
usunięcia. Sąsiednią płytę uciąć, tak
ażeby powstał otwór o szerokości 1,4 m.
Krawędź płyty podeprzeć belką stalową I 140.
- Kłapa oddymniająca o wymiarach
250x140/35cm PC10-KD (OW),
wyposażona w sygnalizator
wiatrowo - deszczowy

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

- PRAWO BUDOWLANE
- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIEDAĆ BUDYNKI
I ICH USYTUOWANIE
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB I ITB)
- WYTTCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

PROJEKT BUDOWLANY

JackowskiStudio			PROJEKT: Przebudowa części hotelowej obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie w celu dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów			
info@jackowskistudio.com www.jackowskistudio.com			INWESTOR: Powiat Goleniowski, ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów			
73-110 Stargard Szczeciński ul. Wileńska 5/4			TYTUŁ RYSUNKU: Instalacja oddymniania klatki schodowej - II piętro			
ELEKTRYCZNA						
PROJEKTOWAŁ:		NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	DATA:	NR RYSUNKU:	ZMIANA:
inż. RYSZARD DOBROCHOWSKI		145/67		SIERPIEŃ 2012		E5
mgr inż. ŁUKASZ STAWIREJ		ZAP/0110/ POOE/12		SKALA 1:100		