



Układać przewody miedziane w izolacji o odporności ogniowej 1,5godz. w dwóch niezależnych korytkach

## INSTALACJA POWIADOMIANIA GŁOSEM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP. Z O.O.			
85-303 Bydgoszcz ul. Piękna 13			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Dostosowanie głównego budynku Szpitalnego Centrum Medycznego w Gołeniewie Sp. z o.o. do wytycznych zawartych w ekspertyzie technicznej w zakresie warunków ewakuacji Gołeniew 72-100, ul. Monogardzka 2 - N/działki 2 i 2; obręb 3 Gołeniew			
INWESTOR: Powiat Gołeniewski ul. Dworcowa 1 72-100 Gołeniew			
OPRACOWANIE: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
RYSUJEK:	INSTALACJA POWIADOMIANIA GŁOSEM	NR RYSUNKU:	E2.2 X
PROJEKTOWAŁ:	inż. Tadeusz AMBROZIAK	NR UPRAWNIEN:	7210/269/76
SPRAWDZIŁ:	inż. Roman KWIATEK	NR UPRAWNIEN:	WBPP-NB-2110/682
		DATA I PODPIS:	8.01.2014