istniejące przyłącze i pomiar
1,3,5 - zawory odcinające kulowe DN100
2 - zawór zwrotny antyskażeniowy DN100EA
4 - wodomierz
6 - zawór zwrotny antyskażeniowy DN65 EA

Przyłącze (istniejące) DN100

projektowany elektrozawór EV220B100CIF10E NC z cewką BE Danfoss

istniejąca instalacja wody tyskowej DN100

projektowany presostat KP35 Danfoss

istniejący odcinek instalacji do hydrantów

Przyłącze (istniejące) DN100

Projektowana instalacja hydrantowa

dn65

dn15

HP25

P1 P2 P3 P4

MAGAZYN WARZYW
MAGAZYN ART.SPOŻ.
PDM.TECHN.
MAGAZYN WARZYW
PDM. MYCIA WARZYW
MAGAZYN ART. SYPKICH
KLATKA SCH. K3
WĘZEŁ SANITARNY
KOMUNIKACJA
SZATNIA
HYDROFORNIA
KLATKA SCH. K6
ARCHIWUM
SZATNIA
ARCHIWUM
KOMUNIKACJA
PDM.TECHN.
KLATKA SCH. K4
WENTYLATORNIA
POMIESZCZENIE TECHNICZNE
DEPOZYT UBRAŃ
KLATKA SCH. K5
KOMUNIKACJA
POM. NA UPS
MAGAZYN SPRZĘTU
PDK. SOCJALNY RTG
SZATNIA PERSONELU
ROZDZIELNIA NN
WĘZEŁ CIEPLNY
WC PERSONELU
WĘZEŁ SANIT. PERSONELU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.O.
KELVIN	85-303 Bydgoszcz ul. Piękna 13
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Dostosowanie głównego budynku Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. do wytycznych zawartych w ekspertyzie technicznej w zakresie warunków ewakuacji Goleniów 72-100, ul. Nowogardzka 2 Nr działki 212; obręb 3 Goleniów
INWESTOR:	Powiat Goleniowski ul. Dworcowa 1 72-100 Goleniów
OPRACOWANIE:	PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA INSTALACJE WOD - KAN
RYSUNEK: RZUT PIWNIC	NR RYSUNKU: WK1.1 SKALA: 1:100
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Stanisław Różański	NR UPRAWNIEŃ: 249/72/Bg DATA I PODPIS: 6.01.2014
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Mariusz Kachelski	NR UPRAWNIEŃ: KUP/0049/POOS/05 DATA I PODPIS: 14.01.2014