

BILANS POWIETRZA
Szpital w Goleniowie - ETAP I

Nr pom.	Pomieszczenie	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Krotność	Ilość powietrza	Nawiew	Wywiew	Uwagi	Ilość osób	Wymagana ilość powietrza
-	-	m2	m	m3	W/h	m3/h	m3/h	m3/h	-	-	m3/h
3 1	Komunikacja I	58,63	3,00	175,9	1	176	200	0		0	0
3 2	Sala łóżkowa	29,30	3,35	98,2	1,5	147	150	100		4	120
3 2a	Łazienka	2,58	3,35	8,6	1,5	13		50		0	0
3 3	Sala metka z dzieckiem	21,89	3,35	73,3	1,5	110	120	70	Do 3.3a	4	120
3 3a	Łazienka	3,13	3,35	10,5	1,5	16		50	Z 3.3	0	0
3 4	Sala metka z dzieckiem	18,28	3,35	61,2	1,5	92	120	70	Do 3.4a	4	120
3 4a	Łazienka	3,12	3,35	10,5	1,5	16		50	Z 3.4	0	0
3 5	Sala metka z dzieckiem	21,80	3,35	73,0	1,5	110	120	70	Do 3.5a	4	120
3 5a	Łazienka	3,13	3,35	10,5	1,5	16		50	Z 3.5	0	0
3 6	Śluza	4,37	3,35	14,6	1,5	22	30	30		0	0
3 6a	Sala noworodków	12,82	3,35	42,9	4	172	170	170		3	90
3 6b	Dyżurka	7,44	3,35	24,9	1,5	37	40	40		1	30
3 6c	Sala noworodków	13,51	3,35	45,3	4	181	180	180		3	90
3 7	Komunikacja II	56,95	3,00	170,9	1	171	185	0		0	0
3 8	Sala łóżkowa	31,31	3,35	104,9	1,5	157	160	160		4	120
3 9	Sala łóżkowa	18,67	3,35	62,5	1,5	94	95	45	Do 3.9a	2	60
3 9a	Łazienka	2,50	3,35	8,4	1,5	13		50	Z 3.9	0	0
3 10	Pokój lekarski	12,40	3,35	41,5	1,5	62	100	50	Do 3.10a	2	60
3 10a	Łazienka	3,34	3,35	11,2	1,5	17		75	Z 3.10	0	0
3 11	Sala łóżkowa	12,43	3,35	41,6	1,5	62	65	65		1	30
3 12	Gabinet zabiegowy	9,24	3,35	31,0	4	124	125	125		0	0
3 13	Gabinet zabiegowy	13,04	3,35	43,7	4	175	175	175		0	0
3 14	Dyżurka pielęgniarek	6,43	3,35	21,5	1,5	32	90	90		3	90
3 15	Sala łóżkowa	8,60	3,35	28,8	1,5	43	75	25		1	30
3 15a	Łazienka	2,17	3,35	7,3	1,5	11		50		0	0
3 16	Brudownik	8,93	3,35	29,9	4	120		120	Z 3.1	0	0
3 17	Sanitariat	10,36	3,35	34,7	1,5	52		125		0	0
3 18	Sanitariat	8,37	3,35	28,0	1,5	42		100		0	0

BILANS POWIETRZA
Szpital w Goleniowie - ETAP I

Nr pom.	Pomieszczenie	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Krotność	Ilość powietrza	Nawiew	Wywiew	Uwagi	Ilość osób	Wymagana ilość powietrza
-	-	m2	m	m3	W/h	m3/h	m3/h	m3/h	-	-	m3/h
3 19	Sala łóżkowa izol.	9,04	3,35	30,3	4	121	120	80	Do 3.19b	1	30
3 19a	Przedśionek	3,25	3,35	10,9	4	44	40	45		0	0
3 19b	Łazienka	4,72	3,35	15,8	1,5	24		50		0	0
3 20	Sala porodowa	23,59	3,35	79,0	4	316	320	280	Do 3.21	0	0
3 20a	Dyżurka	4,61	3,35	15,4	1,5	23	60	60		0	0
3 20b	Gabinet przygotowania	7,67	3,35	25,7	4	103	105	55	Do 3.20c	0	0
3 20c	-	4,15	3,35	13,9	1,5	21		50	Z 3.20b	0	0
3 21	Przedśionek	4,66	3,35	15,6	1,5	23		30	Z 3.20 i 3.22	0	0
3 21a	Łazienka	4,15	3,35	13,9	1,5	21		50		0	0
3 22	Sala porodowa	13,89	3,35	46,5	4	186	190	100		0	0
3 22a	Łazienka	3,11	3,35	10,4	1,5	16		50		0	0