



OZNACZENIA:

- C.o. zasilanie
- C.o. powrót
- Kulowy zawór odcinający
- Termostatyczny zawór grzejnikowy
- RA-N prosty DN15
- Zawór powrotny odcinający
- RLV S prosty DN15

22K-600-600 Grzejnik płytowy firmy VNH typ K zasilany z boku.

22K-600o-600 Grzejnik płytowy firmy VNH typ K zasilany z boku w wersji ocynkowanej (w pom. wilgotnych).

CosmoStd. Grzejnik łazienkowy (drabinkowy) firmy VNH typ CosmoART Standard.

C1 Pion c.o.

UWAGI:

- Q_{co} = 96356 W.
- Parametry inst. c.o. 80°/60°.
- Δp_g min - 5kPa.
- Instalację c.o. wykonać z rur ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowanych KAN-therm Steel.
- Grzejniki stalowe płytowe firmy VNH typ K (zasilanie z boku).
- W pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, pralnia) grzejniki stalowe płytowe firmy VNH typ K w wersji ocynkowanej (ozn. na rys. - K-600o-).
- Opis grzejnika wg schematu typ/wysokość/szerokość.
- W łazienkach grzejniki drabinkowe firmy VNH typ CosmoART Standard.
- Na gałęzce zasilającej grzejnik zaprojektowano zawory termostatyczne firmy Danfoss typ RA-N proste DN15 z głowicami termostatycznymi typ RAW 5116 z ogranicznikiem temperatury.
- Na gałęzce powrotnej z grzejnika zaprojektowano zawory powrotne firmy Danfoss typ RLV S z nastawą wstępną.
- Nieopisane podejścia do grzejników 15x1,2.
- Przewody instalacji c.o. w obrębie pomieszczeń na podejściach do grzejników prowadzone po ścianach lub w brzdach ściennych.
- Przejścia przewodów instalacyjnych przez ściany oddzielen p.poż. uszczelnić masami do klasy odporności ogniowej tych przegród.
- Przejścia przewodów przez ściany konstrukcyjne w rurach osłonowych.
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

PROJEKT

PROJEKTANT

INWESTOR

TYTUL PROJEKTU

NR TECHNICZNY

NR PROJEKTU

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PROKAROL JURGA (APA "PRO" KAROL JURGA) UL. KOLEJAŃSKA 2 72-100 GOLEŃÓW TEL. 606 355 706 NP 836 173 62 86 REGON 320579073 E-MAIL: APA_PRO@TIPROKAROL.PL		BRANŻA	P.O.P.B.	PROJEKTANT	P.O.P.B.	INWESTOR	TYTUL PROJEKTU	NR TECHNICZNY	NR PROJEKTU
Projekt chroniony prawem autorskim Kopowanie i wykorzystywanie bez zgody pracowni zabronione.		SANITARNA		mgr inż. arch. Krzysztof GOJŻEWSKI upr. nr 62822/001		POWIAT GOLEŃOWSKI ul. Dworcowa 1 72-100 Goleńów	REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO ORAZ ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO	I.3.	056
FAZA		DATA	P.O.P.B.	S.PRAWIDŁUJĄCA	P.O.P.B.	ADRES INWESTYCJI	TYTUL RYSUNKU	SKALA	NR RYS.
PBW		28 LISTOPAD 2014		mgr inż. Monika GRIEGER upr. nr 70522/002		SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLEŃOWIE Sp. z o.o. ul. Nowogardzka 2 72-100 Goleńów	ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	1:100	06

