ROLETY ZEWNĘTRZNE EI 60 ZGODNIE Z WYDANYM POZWOLENIEM NA BUDOWĘ

SCIANKA EI 120 ZGODNIE Z WYDANYM POZWOLENIEM NA BUDOWĘ

SCIANA REI 60 ZGODNIE Z WYDANYM POZWOLENIEM NA BUDOWĘ

Jednostka zewnętrzna klimatyzatora SUZ-KA25VA4, 30kg 0.7kW, 7.0A, 1x230V

SALA PORODOWA 3.22 13.89 SUFIT PODW. + 3.35

3.22a 4.15

3.20 23.59 SUFIT PODW. + 3.35

GABINET PRZYGOTOWANIA 3.20b 6.67 SUFIT PODW. + 3.35

DYŻURKA 3.20a 4.61 SUFIT PODW. + 3.35

3.19b 4.72

SALA ŁÓŻKOWA IZOLOBSERW. 3.19 13.89 SUFIT PODW. + 3.35

3.20c 4.15

3.19a 4.04

3.17 4.47

3.16 6.25 SUFIT PODW. + 3.35

BRUDOWNIK

SALA ŁÓŻK. GINEK. 3.15 8.60 SUFIT PODW. + 3.35

DYŻURKA PIELĘGNIAREK 3.14 6.43 SUFIT PODW. + 3.35

GABINET ZABIEGOWY 3.13 13.04 SUFIT PODW. + 3.35

GABINET ZABIEGOWY 3.12 9.24 SUFIT PODW. + 3.35

SALA ŁÓŻKOWA GINEKOLOGIA 3.11 12.65 SUFIT PODW. + 3.35

POKÓJ LEKARSKI 3.10 12.40 SUFIT PODW. + 3.35

KOMUNIKACJA 3.9 38.67 SUFIT PODW. + 3.35

SALA ŁÓŻKOWA GINEKOLOGIA 3.8 31.31 SUFIT PODW. + 3.35

KOMUNIKACJA 3.1 38.63 SUFIT PODW. + 3.35

SALA "MATKA Z DZIECKIEM" 3.3 21.89 SUFIT PODW. + 3.35

SALA "MATKA Z DZIECKIEM" 3.5 21.80 SUFIT PODW. + 3.35

SALA ŁÓŻKOWA GINEKOLOGIA 3.2 SUFIT PODW. + 3.35

S. NOWORODKÓW 3.6 4.37 SUFIT PODW. + 3.35

S. NOWORODKÓW 3.6a 12.82 SUFIT PODW. + 3.35

S. NOWORODKÓW 3.6b 7.44 SUFIT PODW. + 3.35

S. NOWORODKÓW 3.6c 13.51 SUFIT PODW. + 3.35

KLATKA SCHODOWA I POM. 3.12 ZGODNIE Z WYDANYM POZWOLENIEM NA BUDOWĘ

PRZEDŁUŻENIE ZGODNIE Z WYDANYM POZWOLENIEM NA BUDOWĘ

OKNO ODDYMIAJĄCE O POWI. CZYNNEJ > 1m2 ZGODNIE Z WYDANYM POZWOLENIEM NA BUDOWĘ

SCHEMAT KONDYGNACJI

LOKALIZACJA	2 PIĘTRO



LEGENDA

---------- – przewód cieczowy

---------- – przewód gazowy



UWAGI:

1. *Instalację wentylacji wykonać z blachy stalowej ocynkowanej*
2. *Zestawienie kształtek wentylacji mechanicznej zawarto w załączniku*
3. *Kanały nawiewne izolować wełną mineralną grubości 40 mm w płaczszczu z folii aluminiowej*

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY - PIĘTRO II

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRO KAROL JURGA (APA "PRO" KAROL JURGA) UL. KOLIŁŁAJA 2 72-100 GOLENIÓW TEL. 606 355 757 NIP 8541 27 28 REGON 320573073 E-MAIL: APA_PRO@TPNOWEFO.PL

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody pracowni zabronione.

FORMAT WYDRUKU: A1

BRANŻA	PODPIS:	PROJEKTANCI:	PODPIS:	INWESTOR:	TYTUŁ PROJEKTU:	NR RECZN:	NR PROJ.:
SANITARNA		mgr inż.arch. KRZYSZTOF GOŻDEWSKI upr. bud. nr 62/Ba/2001		POWIAT GOLENIOWSKI ul. Dworcowa 1 72-100 Goleniów	REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO ORAZ ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO	I.3.	056
FAZA: PBW	DATA: 28 LISTOPAD 2014	SPRAWDZAJĄCA: mgr inż.arch. MONIKA GRIEGER upr. bud. nr 70/Sz/2002		ADRES INWESTYCJI: SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE Sp. z o.o. ul. Nowogardzka 2 72-100 Goleniów	TYTUŁ RYSUNKU: ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji	SKALA: 1:50	NR RYS.: 08