

BILANS POWIETRZA
Szpital w Goleniowie - ETAP II

Nr pom.	Pomieszczenie	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Krotność	Ilość powietrza	Nawiew	Wywiew	Uwagi	Ilość osób	Wymagana ilość powietrza
-	-	m2	m	m3	W/h	m3/h	m3/h	m3/h	-	-	m3/h
2 1	Komunikacja	101,47	3,00	304,4	1	304	565	0		0	0
2 2	Sala łóżkowa (opieka inten	54,31	3,35	181,9	1,5	273	270	270		5	150
2 3	Sala łóżkowa	19,57	3,35	65,6	1,5	98	100	100		3	90
2 4	Pokój lekarzy	31,71	3,35	106,2	1,5	159	160	85	Do 2.4a	5	150
2 4a	Łazienka	3,44	3,35	11,5	1,5	17	0	75	Z 2.4	0	0
2 5	Sala łóżkowa	22,20	3,35	74,4	1,5	112	115	115		3	90
2 6	Gabinet oddziałowej	3,84	3,35	12,9	1,5	19	30	30		1	30
2 7	Sala łóżkowa	29,69	3,35	99,5	1,5	149	150	150		4	120
2 8	Sala łóżkowa	20,79	3,35	69,6	1,5	104	105	105		3	90
2 9	Izolatka	8,78	3,35	29,4	4	118	120	80	Z 2.9a	1	30
2 9a	Przedśionek	2,92	3,35	9,8	4	39	35	40	Z 2.1	0	0
2 9b	Łazienka	3,30	3,35	11,1	1,5	17	0	50	Z 2.9	0	0
2 10	Gabinet zabiegowy (czysty)	14,10	3,35	47,2	4	189	190	190		0	0
2 11	Dyżurka pielęgniarek	8,88	3,35	29,7	1,5	45	90	90		3	90
2 11a	Pom. pielęgniarek	3,76	3,35	12,6	1,5	19	30	30		1	30
2 12	Sala łóżkowa	19,83	3,35	66,4	1,5	100	100	100		3	90
2 13	Sala łóżkowa	16,70	3,35	55,9	1,5	84	90	90		3	90
2 14	Brudownik	10,54	3,35	35,3	4	141	0	145	Z 2.1	0	0
2 15	Sanitariat	12,74	3,35	42,7	1,5	64	0	150	Z 2.1	0	0
2 16	Sanitariat	10,78	3,35	36,1	1,5	54	0	125	Z 2.1	0	0
2 17	Magazyn podręczny	4,71	3,98	18,7	1,5	28	0	30		0	0
2 18	Sala łóżkowa	19,51	3,35	65,4	1,5	98	100	50	Do 2.18a	2	60
2 18a	Łazienka	3,28	3,35	11,0	1,5	16	0	50	Z 2.18	0	0
2 19	Sala łóżkowa	21,04	3,35	70,5	1,5	106	105	55	Do 2.19a	2	60
2 19a	Łazienka	4,06	3,35	13,6	1,5	20	0	50	Z 2.19	0	0
2 20	Zabiegowy	6,92	3,35	23,2	4	93	95	95		2	60
2 21	Sanit. Personelu	6,90	3,35	23,1	1,5	35	0	100	Z 2.1	0	0