



WDP.272.4.6.2015.AM

Goleniów, 03.06.2015 r.

- według rozdzielnika –

**WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4130Z Przybiernów – Budzieszewice na odcinku ok. 1500 m”

**Wyjaśnienie nr 1**

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów zawartych w SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) wyjaśniam:

**Pytanie nr 1:**

Według Opisu technicznego Etap I – skrzyżowania należy wykonać potrójne powierzchniowe utrwalenie na podbudowie z kruszywa łamanego #0/31,5 mm gr. 20 cm i warstwie piasku gr. 10 cm.


W zamieszczonym przedmiarze robót dla Etapu I brak jest pozycji związanej z ułożeniem 10 cm warstwy z piasku w dziale F. skrzyżowania i zjazdu. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Do wyceny pod warstwą podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy przyjąć wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm po zagęszczeniu

Wg. opisu technicznego Etap I.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

*Z poważaniem*DYREKTOR WYDZIAŁU  
DRÓG POWIATOWYCH  
mgr Bogusław Zaborowski