



WIR.272.11.6.2015.MK

Goleniów, dnia 6 lipca 2015 roku

-wg rozdzielnika-

dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Niepodległości oraz przy ul. Maszewskiej w Goleniowie**” - etap I.”

Wyjaśnienie nr 1

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów zawartych w SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w dokumentacji podaje parametry nawierzchni poliuretanowej jakie powinna spełniać nawierzchnia. Są to bardzo konkretne parametry sugerujące nawierzchnie jednego producenta. Zamawiający nie może narzucić wykonania nawierzchni danego producenta. W związku z powyższym proszę o dopuszczenie nawierzchni o poniższych parametrach. Nawierzchnia ta jest wykonywana na wielu obiektach sportowych w całej Polsce.

Proszę o dopuszczenie do przetargu nawierzchni o poniższych parametrach:

- wytrzymałość na rozciąganie ≥ 1.01 Mpa (zgodnie z Rekomendacją techniczną ITB),
- wydłużenie względne przy zerwaniu $\geq 45\%$ (zgodnie z Rekomendacją techniczną ITB),
- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 143 (143 ± 14) N (zgodnie z Rekomendacją techniczną ITB),
- przyczepność do podkładu ET $0,61 \pm 0,09$ zgodnie z Rekomendacją techniczną ITB),
- odporność na ścieranie wg Taber $\geq 0,54$ (zgodnie z Rekomendacją techniczną ITB),
- odkształcenie pionowe 1,37 mm (zgodnie z badaniem DIN).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowaną nawierzchnię.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

Z up. STAROSTY

Lukasz Mitula
DYREKTOR

Wydziału Inwestycji i Rozwoju