



Goleniów, dnia 26 stycznia 2016 roku

WIR.272.2.10.2016.DO

-wg rozdzielnika-

dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **„Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Niepodległości oraz przy ul. Maszewskiej w Goleniowie” - etap II.**”

Wyjaśnienie nr 1

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów zawartych w SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w projekcie podaje wymagane parametry dla nawierzchni poliuretanowej. Jest to narzucenie parametrów nawierzchni konkretnego producenta. W związku z tym, że Zamawiający nie może narzucać wykonania nawierzchni konkretnego dostawcy bardzo proszę o dopuszczenie równoważnej nawierzchni o poniższych parametrach:

- wytrzymałość na rozciąganie ≥ 1.01 Mpa
- wydłużenie względne przy zerwaniu $\geq 45\%$
- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 143 (143 ± 14) N
- przyczepność do podkładu ET $0,61 \pm 0.09$
- odporność na ścieranie wg Taber $\geq 0,54$ g
- odkształcenie pionowe $\leq 2,0$ mm (w temp. 23C)

Nawierzchnia posiada wymagane przez Zamawiającego dokumenty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowaną nawierzchnię.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem
Z up. STAROSTY

Lukasz Miłuta
DYREKTOR
Wydziału Inwestycji i Rozwoju