



Goleniów, dnia 04 luty 2016 rok

WIR.272.2.16.2016.MIŚ/JG

-wg rozdzielnika-

dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **„Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Niepodległości oraz przy ul. Maszewskiej w Goleniowie” - etap II.**”

Wyjaśnienie nr 4

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów zawartych w SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do przetargu Wykonawcy, który zaoferuje nawierzchnie o poniższych parametrach:

- wytrzymałość na rozciąganie $\geq 0,90$ Mpa
- wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 70 %
- wytrzymałość na rozdieranie ≥ 110 N
- przyczepność do podkładu ET $\geq 0,50$ MPa
- odporność na ścieranie wg Taber $\leq 0,95$ g
- odkształcenie pionowe 2,1 mm

Proponowana nawierzchnia poliuretanowa posiada wszystkie wymagane dokumenty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nawierzchnię zaproponowaną przez Wykonawcę o parametrach:

- wytrzymałość na rozciąganie $\geq 0,9$ Mpa
- wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 70 %
- wytrzymałość na rozdieranie ≥ 110 N
- przyczepność do podkładu ET $\geq 0,5$ Mpa
- odporność na ścieranie wg Taber $\leq 0,95$ g
- odkształcenie pionowe 2,1 mm

Rozbieg i zeskocznia do skoku w dal są objęte zakresem zamówienia, powierzchnie zostały ujęte w przedmiarze robót.



Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

Z up. STAROSTY

Lukasz Mituła
DYREKTOR
Wydziału Inwestycji i Rozwoju