

Starostwo Powiatowe w Goleniowie
ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR WGK.6630.474.2015

Na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2010 roku Nr 193, poz. 1297 z późniejszymi zmianami)

Przedmiot narady:	sieć wodociągowa, energetyczna, teletechniczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Lokalizacja:	Gmina Goleniów, Obręb: Żółwia Błoc, dz.: 333/2, 428/2, Miasto Goleniów, Obręb: Goleniów - 3, dz.: 56/2, Obręb: Goleniów - 4, dz.: 16, 18, Obręb: Goleniów - 5, dz.: 1, 5, 6/2 ul. Nowogardzka
Inwestor:	POWIAT GOLENIOWSKI 72-100 Goleniów ul. Dworcowa 1
Przewodniczący:	Jerzy Okoń Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Goleniowie ul. Dworcowa 1
Opłata nr:	276/15/0
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny z elementami elektronicznymi
Data wpływu:	15.09.2015
Data narady:	16.09.2015

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

-Projekt uzgadnia się pod warunkiem indywidualnego uzyskania pozytywnej opinii w Woj. Sztabie Wojсковym w Szczecinie przy ul. Potulickiej 1a w poniedziałki i czwartki.

Lista uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	1-ca Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej
1	ENEA OPERATOR SPÓŁKA Z O. O. REJON DYSTRYBUCJI GOLENIÓW	Jerzy Okoń Starosta
2	REJON WYSOKICH NAPIĘĆ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM DZIAŁ ZARZĄDZANIA SIECIĄ WYSOKICH NAPIĘĆ	
3	GOLENIOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA	
4	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POZNANIE ZAKŁAD W SZCZECINIE	
5	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ DRÓG POWIATOWYCH	
6	URZĄD GMINY I MIASTA GOLENIÓW	
7	GAZ-SYSTEM	
8	ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEN WODNYCH W SZCZECINIE TERENOWY ODDZIAŁ W GOLENIOWIE	

- 9 ORANGE POLSKA S.A.HURT TP
DOSTARCZANIE I SERWIS USŁUG
DZIAŁ EWIDENCJI I ZARZĄDZANIA DANymi O
INFRASTRUKTURZE BYDGOSZCZ
- 10 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
BUDOWLANEGO W GOLENIOWIE
- 11 STAROSTWO POWIATOWE W GOLENIOWIE

STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY KOOORDYNACYJNEJ

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
1	ENEA OPERATOR SPÓŁKA Z O. O. REGION DYSTRYBUCJI GOLENIÓW	uzgodniono z uwagami zawartymi w piśmie nr ZMS/SU/JM/5435/2015.	Tomasz Młurcki
2	REGION WYSOKICH NAPIĘĆ W STAROGARDZIE SZCZECIŃSKIM DZIAŁ ZARZĄDZANIA SIECIĄ WYSOKICH NAPIĘĆ	uzgadnia się z uwagą: - Prace w sąsiedztwie elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 kV należy, wykonywać z zachowaniem wymagań właściwych przepisów dotyczących prowadzenia prac przy czynnych urządzeniach energetycznych.	Jacek Wołański
3	GOLENIOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA	uzgodniono bez uwag	Dariusz Kozak
4	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POZNANIU ZAKŁAD W SZCZECINIE		
5	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ DRÓG POWIATOWYCH	uzgodniono bez uwag	Paweł Szalimow

6	URZĄD GMINY I MIASTA GOLENIÓW	uzgodniono bez uwag	Irena Truchan
7	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu	- uzgodniono z uwagą: Należy uwzględnić zastrzeżenia zawarte w piśmie Nr OP-DL.420.278.2015/2 z dnia 20.07.2015r.	
8	ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEN WODNYCH W SZCZECINIE TERENOWY ODDZIAŁ W GOLENIOWIE	uzgodniono bez uwag	Adam Wojnarowski
9	ORANGE POLSKA S.A.HURT TP DOSTARCZANIE I SERWIS USŁUG DZIAŁ EWIDENCJI I ZARZĄDZANIA DANYMI O INFRASTRUKTURZE BYDGOSZCZ	<p>Uzgodniono z uwagami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przekazać plac budowy z udziałem Orange Polska S.A. Wydział Utrzymywania Usług i Infrastruktury tel: 91 3925220. 2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych Orange Polska S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami Orange Polska S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm. 4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami OTK i TKD zlecić wytyczenie trasy: Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wrocław ul. Os. Przyjaźni 116, 61-685 Poznań, tel. 61 869 83 42. 5. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normalywnej głębokości dla infrastruktury Orange Polska S.A. 6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury Orange Polska S.A., metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Nadzór nad pracami prowadzi Wydział Utrzymywania Usług i Infrastruktury tel: 91 3925220. 7. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami OP zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac. 8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami OP, można usunąć po uzyskaniu zgody OP, na wyłączny koszt inwestora. 9. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt inwestora. 13. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do Orange Polska S.A. Wydział Utrzymywania Usług i Infrastruktury tel: 94 348 9014, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej OP. 	Waldemar Fedorowicz

10	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W GOLENIOWIE	uzgodniono bez uwag	Hanna Krugly
11	STAROSTWO POWIATOWE W GOLENIOWIE		
U W A G I	UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej		

Sporządził: Agnieszka Turek