



POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział w Poznaniu

Zakład w Szczecinie

ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin

tel. 91 4824281, fax 91 4825208

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

tel. (91) 424 72 63

fax (91) 485 32 42

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH

Mariusz Jążdżewski

**Poniatowskiego Księcia Józefa 9 m. 7
72-200 Nowogard**

W/ znak:

N/ znak: ZTI-5000-100497/15

z dnia 16-07-2015

z dnia 2-10-2015

Uzgadnianie tras innych urządzeń podziemnych

NR ZTI-5000-100497/15

Dotyczy:

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Goleniów, m. Goleniów, ul. Nowogardzka - przebudowa drogi
powiatowej nr 4133Z Łoźnica - Goleniów

W nawiązaniu do Państwa pisma znak w sprawie zaopiniowania planu zagospodarowania dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica - Goleniów w km od 14+461 do 17+380 wraz z budową ciągu pieszco-rowerowego" informujemy, że na terenie obejmującym przedłożone do zaopiniowania opracowanie PSG sp. z o.o. posiada w eksploatacji następującą sieć gazową:

1. czynne gazociągi niskiego ciśnienia:
 - a) gazociąg DN 100 mm stal. (wraz z przejściem poprzecznym przez ul. Nowogardzką) i DN 80 mm stal. ~~osłonięta~~, wybudowane w latach 1990-1991,
 - b) gazociąg dn 90 PE niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku nr 23, wybudowany w roku 2005.
2. czynne gazociągi średniego ciśnienia:
 - a) gazociąg DN 150 mm stal, wybudowany w 1985 roku,
 - b) gazociąg dn 160 PE (wraz z przejściem poprzecznym przez ul. Nowogardzką), wybudowany w roku 1999, od którego w roku 2011 wybudowane zostało przyłącze gazowe dn 63 PE do budynku nr 2,
 - c) gazociąg dn 400/315/250 PE (wraz z przejściem poprzecznym przez ul. Nowogardzką), wybudowany w roku 2009,
 - d) gazociąg dn 32 PE (wraz z przejściem poprzecznym przez ul. Nowogardzką) od których w latach 2009 i 2012 wybudowane zostały przyłącza gazowe dn 25 PE do obiektów zlokalizowanych na terenie działek nr 14/7 i 14/2.
3. Wyłączony z użytkowania odcinek gazociągu DN 150 mm stal.

Widniejące na arkuszach nr 4 i 5 gazociągi oznaczone symbolami: gw800, gA500, g150, gA80 są gazociągami wysokiego ciśnienia, będącymi w eksploatacji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Na planszach sytuacyjnych w skali 1:500, będącymi załącznikami graficznymi do niniejszego pisma, widnieją rzędne wysokościowe ułożenia sieci gazowej, będącej w eksploatacji PSG sp. z o.o., a także zostały opisane i oznaczone wg legendy.

W odniesieniu do opisanej powyżej czynnej sieci gazowej obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporządzeniem, dla gazociągów i przyłączy gazowych

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań

KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

NIP 525-24-96-41, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 454 206 550 zł

www.psgaz.pl


wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. wyznaczone zostały strefy kontrolowane (obszar po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu), których szerokość w zależności od rodzaju obiektu terenowego wynosi od 1 - 30 m (załącznik Nr 2, tabela 2 do w/w rozporządzenia), jednocześnie został wyznaczony pas eksploatacyjny równy jest strefie kontrolowanej o szerokości 1,0 m. Dla gazociągów i przyłączy gazowych wybudowanych po dniu 12 grudnia 2001 r. wyznaczona została strefa kontrolowana o szerokości 1 m, a także pas eksploatacyjny równy jest strefie kontrolowanej o szerokości 1,0 m. W w/w strefie kontrolowanej o szerokości 1,0 m opisanej powyżej sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia Zakład nasz kontroluje wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie gazociągów i przyłączy gazowych lub mieć negatywny wpływ na ich funkcjonowanie i użytkowanie, a prace w obrębie tej strefy mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z naszym Zakładem.

W związku z powyższym w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania inwestycyjnego należy uwzględnić poniższe uwagi:

1. Różne wysokościowe i grubość warstw podbudowy oraz niwelację projektowanego terenu objętego zakresem przebudowy ul. Nowogardzkiej w m. Goleniów należy zaprojektować w taki sposób, aby odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki rury przewodowej (gazociągu lub przyłącza) wynosiła nie mniej niż 0,5 m od spodu warstw konstrukcyjnych podbudowy projektowanych nawierzchni oraz od spodu konstrukcji obiektów drogowych.
2. Prace w obrębie strefy kontrolowanej o szer. 1,0 istniejącej sieci gazowej należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, a roboty ziemne wykonywać ręcznie po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z operatorem sieci gazowej - naszym Zakładem.
3. Planowane lampy oświetleniowe zlokalizować w odległości min. 0,5 m od istniejących czynnych gazociągów.
4. Przy zbliżeniach projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejących czynnych gazociągów należy zachować pomiędzy powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu a skrajnymi elementami projektowanej kanalizacji sanitarnej odległość nie mniejszą niż 0,4 m, a przy skrzyżowaniu - nie mniej niż 0,2 m.
5. Na min. 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy powiadomić Rejon Dystrybucji Gazu Gryfice - Placówka w Goleniowie (ul. Juliusza Słowackiego 18 a, 72-100 Goleniów, tel. 91 418 84 60 email: rdg.gryfice@poznan.psgaz.pl) o terminie ich rozpoczęcia, powołując się na znak niniejszego pisma.
6. W strefie kontrolowanej o szer. 1,0 m powyżej opisanej sieci gazowej zabrania się urządzić składów materiałów budowlanych, magazynów, umieszczać nawet tymczasowych obiektów budowlanych, a także odkładać ziemi pochodzącej z wykopów.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania objętego niniejszym uzgodnieniem lub stwierdzenia kolizji wysokościowej z istniejącą siecią gazową, każdorazowo należy zgłosić ten fakt w naszym Zakładzie, powołując się w odpowiedzi na znak naszego pisma.

P.O. ZAKŁAD EKSPLOATACJI I KONTROLI
TECHNICZNYCH


Dariusz Szoplik

Załączniki:

1. Plan sytuacyjny - 5 egz

Do wiadomości:

1. POWIAT GOLENIOWSKI
ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów
 2. TRG 107
 3. ZIU - a/a
- Opracował(a): Marek Cielecki, tel.: 91 42 47 281