

w14 łuk 22½° w15 łuk 22½°

UWAGI:

1. Do wykonania niewielkich złamań pionowych i poziomych należy wykorzystać dopuszczalne przez producenta maksymalne odchylenie kątowe złącza rury lub kształtki.
   - Dopuszczalne maksymalne odchylenie kątowe złącza rury - 5°
   - Dopuszczalne maksymalne odchylenie kątowe złącza kształtki - 4,5°
2. Do większych załamań stosować łuki 11¼°, 22½°,30°, 45° i kolana 90°.

Biuro Usług Inżynieryjnych Mariusz Jażdżewski, ul. Poniatowskiego 9/7, 72-200 Nowogard

Temat:	***Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łożnica - Goleniów w km od 14+461 do 17+380 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego***			
Tytuł rysunku:	Profil podłużny wodociągu CZ.2		Skala 1:100/1000	Rys. nr S-3
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz	Upr ZAP/0186/PWOS/08		Wrzesień 2015 r.
Opracował:	mgr inż. Mariusz Świecak			
Sprawdził:	mgr inż. Monika Machniewska	Upr ZAP/0103/PWOS/12		