
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
5.00 m n.p.m.
D9–D9.4
PROJ. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
1:100
1:500
D9
D9.1
D9.3
D9.1a
D9.2a
D9.2
D9.4
D9.6
D9.7
D9.8
D9.7a
D9.1b
D9.5
D9.2b
D10
D10.1
WD7
D11
D11.1
D12
D12.1
D12.2
WD9
WD8
WD10
D14
D14.1
D14.2
D14.3
D15
D15.1
D15.2
D16
WD11
D16.1
D16.2
WD12
D17
D17.1
Studnia bet. DN1200
Proj. włączenie do kanału WL–D17 #0.600, Rz.d.=13.75
gaz. n/gr gf50
Proj. włączenie do kanału WL–D17 #0.600, Rz.d.=14.05
Proj. włączenie do kanału WL–D17 #0.600, Rz.d.=14.09
Proj. włączenie do kanału WL–D17 #0.300, Rz.d.=14.22
Proj. włączenie do kanału WL–D17 #0.300, Rz.d.=14.29
Proj. włączenie do kanału WL–D17 #0.300, Rz.d.=14.35
Proj. włączenie do kanału WL–D17 #0.300, Rz.d.=14.45
Proj. włączenie do kanału D9–D9.4 #0.16, Rz.d.=13.87
Proj. włączenie do kanału D9.1–D9.6 #0.16, Rz.d.=13.87
Proj. włączenie kanału D9.1–D9.6 #0.16, Rz.d.=13.91
Proj. włączenie do kanału D9.2–D9.5 #0.16, Rz.d.=14.10
Proj. włączenie kanału D92a–D92b #0.16, Rz.d.=14.15
Studzienka PVC DN400
kabel telek.
Zlotejeka PVC DN160 bud. 22b
Likw. kan. san. kp150
Skrzyżowanie z proj. ksz #0.2, Rz.d.=13.97
wod. dosyłowy ø32
D9.1–D9.6
Studzienka PVC DN400
Proj. włączenie do kanału D9–D9.4 #0.16, Rz.d.=13.87
Zlotejeka PVC DN160 bud. 27d
kabel telek.
Likw. kan. san. ks200
Skrzyżowanie z proj. ksz #0.2, Rz.d.=13.68
kabel telek. 12A
kabel nn eANN
Studzienka PVC DN400
Proj. włączenie do kanału D9.7–D9.76 #0.16, Rz.d.=13.87
proj. włączenie kanału kd1 #0.16, Rz.d.=14.08
Studzienka PVC DN400
Proj. włączenie do kanału D9.7–D9.76 #0.16, Rz.d.=13.99
proj. włączenie kanału kd1 #0.16, Rz.d.=13.87
Zlotejeka PVC DN160 bud. 23
kabel telek.
Likw. kan. san.
Skrzyżowanie z proj. ksz #0.2, Rz.d.=13.58
kabel telek.
kabel nn eANN
wod. dosyłowy w32
Studzienka PVC DN400
Proj. włączenie do kanału D9.1–D9.8 #0.16, Rz.d.=13.99
Odwodnienie liniowe
kabel telek.
Likw. kan. san.
Skrzyżowanie z proj. ksz #0.2, Rz.d.=13.59
kabel telek.
kabel nn eANN
wod. dosyłowy w32
trójnik
Proj. włączenie do kanału D9–D9.4 #0.16, Rz.d.=13.91
Odwodnienie liniowe
kabel telek.
kabel telek.
Likw. kan. san. ks250
Skrzyżowanie z proj. ksz #0.2, Rz.d.=13.69
kabel nn eANN
wod. dosyłowy w32
trójnik
Proj. włączenie do kanału D9–D9.4 #0.16, Rz.d.=14.10
Zlotejeka PVC DN160 bud. 27b
kabel telek.
kabel telek.
Likw. kan. san. ks250
Skrzyżowanie z proj. ksz #0.2, Rz.d.=13.85
kabel nn eANN
wod. dosyłowy w32
trójnik
Proj. włączenie do kanału D9–D9.4 #0.16, Rz.d.=14.15
Odwodnienie liniowe
kabel telek.
kabel telek.
Likw. kan. san. ks250
Skrzyżowanie z proj. ksz #0.2, Rz.d.=13.90
wod. dosyłowy w32
Studnia kaskadowa bet. DN1200
Proj. włączenie do kanału WL–D17 #0.600, Rz.d.=13.93
proj. włączenie kanału kd1 #0.2, Rz.d.=14.73
gaz. n/gr gf50
Zlotejeka PVC DN160 bud. 25
Likw. wod. dosyłowy w100
w do przeprojektowania
Skrzyżowanie z proj. w1 Dn100, Rz.o.=14.25
kabel telek. 21A
Skrzyżowanie z proj. w1 Dn32, Rz.o.=14.38
kabel telek.
Likw. wod. dosyłowy w250
Studnia kaskadowa bet. DN1200
Proj. włączenie do kanału WL–D17 #0.600, Rz.d.=13.93
proj. włączenie kanału kd1 #0.16, Rz.d.=14.13
kabel nn eANN
kabel telek. 21A
Skrzyżowanie z proj. w1 Dn250, Rz.o.=13.84
Likw. wod. dosyłowy w250
w przeprojektowania
Wpust uliczny bet. DN500 z osadnikiem, H=0,5m
Studnia bet. DN1200
Proj. włączenie do kanału WL–D17 #0.600, Rz.d.=14.05
Skrzyżowanie z proj. w1 Dn100, Rz.o.=14.16
Likw. wod. dosyłowy w100
w do przeprojektowania
kabel telek. 21A
Zlotejeka PVC DN160 bud. 23
kabel telek.
kabel telek. 12A
Likw. kan. san. Ø150, Rz.d.=13.94
k. sanit. przeprojektowana
Skrzyżowanie z proj. ksz #0.2, Rz.d.=13.94
gaz. n/gr gf50, Rz.d.=14.84
Studnia bet. DN1200
Proj. włączenie do kanału WL–D17 #0.600, Rz.d.=14.09
Istniejąca studnia
Proj. włączenie kanału D12.1–WD8 #0.2, Rz.d.=14.89
Proj. włączenie kanału D12.1–WD8 #0.2, Rz.d.=15.00
Likw. kan. deszcz. kd400, Rz.d.=14.89
do likwidacji
kabel telek. 1A
Zlotejeka PVC DN160 bud. 5
gaz. n/gr gf63
kabel nn eANN
kabel nn eANN
Likw. kan. deszcz. ø110, Rz.d.=16.16
k. sanit. przeprojektowana
Istniejąca studnia
Proj. włączenie do kanału D12–D12.2 #0.4, Rz.d.=14.89
proj. włączenie kanału kd1 #0.2, Rz.d.=15.00
kan. deszcz. kd400, Rz.d.=14.89
Wpust uliczny bet. DN500 z osadnikiem, H=0,5m
Likw. kan. deszcz. Rz.d.=15.60
k. sanit. przeprojektowana
kabel telek. 1A
gaz. n/gr gf63
D12.1–WD8
Istniejąca studnia
Proj. włączenie do kanału D12–D12.2 #0.4, Rz.d.=14.89
proj. włączenie kanału kd1 #0.2, Rz.d.=14.89
kan. deszcz. Rz.d.=15.46
k.d. do przeprojektowania
kabel telek. 1A
Wpust uliczny bet. DN500 z osadnikiem, H=0,5m
Skrzyżowanie z proj. ksł #0.2, Rz.d.=13.75
Likw. kan. san. Rz.d.=13.75
ks do przeprojektowania
gaz. n/gr gf63
Likw. wod. dosyłowy w100
D13–D14
Studzienka żelbet. DN1200
Proj. włączenie do kanału w1 Dn100, Rz.o.=14.43
Proj. włączenie do kanału WL–D17 #0.300, Rz.d.=14.15
kabel nn eANN
Likw. wod. dosyłowy wA250
wodociąg przeprojektowany
Skrzyżowanie z proj. w1 Dn250, Rz.o.=13.40
kabel telek. 21A
Wpust uliczny bet. DN500 z osadnikiem, H=0,5m
kabel nn eANN
Likw. kan. san. ks200, Rz.d.=13.62
k. sanit. przeprojektowana
Skrzyżowanie z proj. ksł #0.2, Rz.d.=13.62
D14–D14.2
Studnia bet. DN1200
Proj. włączenie do kanału WL–D17 #0.300, Rz.d.=14.22
kabel telek. 1A
kabel eANN
kabel telek. 12A
Likw. wod. dosyłowy wA250
w do przeprojektowania
Skrzyżowanie z proj. w1 Dn250, Rz.o.=13.40
kabel telek. 21A
kabel nn eANN
Studzienka PVC DN600
Proj. włączenie kanału D14.1–D14.3 #0.16, Rz.d.=14.45
Skrzyżowanie z proj. ksł #0.2, Rz.d.=13.55
kabel telek. 1A
ks do przeprojektowania
gaz. n/gr gf50
Likw. wod. dosyłowy w100
w do przeprojektowania
Skrzyżowanie z proj. w1 Dn100, Rz.o.=14.25
kabel telek. 21A
Studzienka PVC DN600
Proj. włączenie do kanału D14.1–D14.2 #0.2, Rz.d.=14.45
kabel telek. 21A
kabel telek. 61
kabel nn eNN
D15–D15.1
Studnia bet. DN1200
Proj. włączenie do kanału WL–D17 #0.300, Rz.d.=14.29
proj. włączenie kanału kd1 #0.3, Rz.d.=14.29
kabel telek. 1A
kabel nn eANN
Likw. wod. dosyłowy wA250
w do przeprojektowania
Skrzyżowanie z proj. w1 Dn250, Rz.o.=13.41
kabel telek. 21A
kabel nn eANN
Skrzyżowanie z proj. ksł #0.2, Rz.d.=13.49
Rynna przy bud. 15
Likw. kan. san. ks200, Rz.d.=13.51
ks do przeprojektowania
gaz. n/gr gf50
Skrzyżowanie z proj. w1 Dn100, Rz.o.=14.19
Likw. wod. dosyłowy wA100
w do przeprojektowania
Studnia bet. DN1200
Proj. włączenie do kanału WL–D17 #0.300, Rz.d.=14.29
Proj. włączenie kanału kd1 #0.16, Rz.d.=14.29
Likw. kan. deszcz. ks300, Rz.d.=14.55
Potoczyste z istn. ks300
gaz. n/gr gf63
kabel telek. 1A
kan. deszcz. ks300
D16–D16.1
Studnia bet. DN1200
Proj. włączenie do kanału WL–D17 #0.300, Rz.d.=14.35
proj. włączenie kanału kd1 #0.2, Rz.d.=15.10
kabel telek. 1A
kabel nn eANN
Likw. wod. dosyłowy wA250
w do przeprojektowania
Skrzyżowanie z proj. w1 Dn250, Rz.o.=13.41
kabel telek. 21A
kabel nn eANN
Wpust uliczny bet. DN500 z osadnikiem, H=0,5m
Skrzyżowanie z proj. ksł #0.2, Rz.d.=13.42
Likw. kan. san. ks200, Rz.d.=13.45
ks do przeprojektowania
Likw. kan. deszcz. ks300, Rz.d.=13.92
gaz. n/gr gf50
Likw. wod. dosyłowy wA100
w do przeprojektowania
Skrzyżowanie z proj. w1 Dn100, Rz.o.=14.13
D16–WD12
Studnia bet. DN1200
Proj. włączenie do kanału WL–D17 #0.300, Rz.d.=14.35
kabel telek. 1A
kabel nn eANN
Wpust uliczny bet. DN500 z osadnikiem, H=0,5m
proj. włączenie kanału kd1 #0.2, Rz.d.=14.35
D17–D17.1
Studnia bet. DN1200
Proj. włączenie do kanału WL–D17 #0.300, Rz.d.=14.45
kabel telek. 1A
kabel nn eANN
wod. dosyłowy wA250
w do przeprojektowania
Skrzyżowanie z proj. w1 Dn250, Rz.o.=13.41
kabel telek. 1A
kabel nn eANN
kan. deszcz. ks300, Rz.d.=13.39
Rynna przy bud. 15
Skrzyżowanie z proj. ksł #0.2, Rz.d.=13.32
kan. deszcz. ks300, Rz.d.=13.73
Skrzyżowanie z proj. w1 Dn100, Rz.o.=14.08
gaz. n/gr gf50
kabel telek. 61
kabel nn eNN
PVC ø160 L=27.3m 2% 24.0m 3.2%
PVC ø160 L=19.0m 2.9% 8.0 2.9% 11.0m
PVC ø160 3.1m 6.2% 3.1m 2.7% 6.2m
PVC ø160 3.1m 6.1% 3.1m 3.8% 6.2m
PVC ø160 3.1m 3.8% 3.1m 4.5% 6.2m
PVC ø160 3.1m 3.8% 3.1m 3.8% 6.2m
PVC ø160 9.6m 1.5% 9.6m
PVC ø160 11.6m 3.3% 11.6m
PVC ø200 9.5m 1.5% 9.5m
PVC ø160 5.0 10% 8.6 2.9% 13.6m
PVC ø200 6.4m 5.3% 6.4m
PVC ø200 8.8m 2% 8.8m
PVC ø200 14.8m 3% 14.8m
PVC ø160 L=18.8m 4.4% 20.4m 1.5% 39.2m
PVC ø160 2.2m 2.3% 2.2m 2.3% 4.4m
PVC ø160 18.7m 3.2%
PVC ø200 L=19.0m 2.7% 14.5m 1.5% 4.5 1.5% 33.5m
PVC ø160 2.3m 2.2% 2.3m 2.2% 4.6m
PVC ø160 18.8m 1.6%
Buro Usług Inżynierskich Mariusz Jeżdżewski ul. Poniatowskiego 9/7, 72-200 Nowogard
Temat:
Przebudowa drogi powiatowej nr 41324 Łoznica - Gołenłów w km od 14+461 do 17+380 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego CZ.3
Tytuł rysunku:
Profil podłużny kanalizacji deszczowej
Projektował:
mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz
Sprawdził(a):
mgr inż. Monika Machniewska
Uprawnienia:
Uprawnienia
Skala 1:100/500
Rys. nr S-4
Sierpień 2015 r.