



Goleniów, dnia 20 lipca 2016 roku

WDP.272.2.6.2016

- według rozdzielnika -

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Przebudowa mostu o numerze JN1 14270087 na rzece Gowienica w ciągu drogi powiatowej nr 4125Z w km 23+960**

### Wyjaśnienie nr 1

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów zawartych w SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. wyjaśniam:

#### Pytanie nr 1:

Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie blokowych urządzeń dylatacyjnych zamiast modułowych?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania blokowych urządzeń dylatacyjnych.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

Z up. STARSZY  
LUDMIŁA  
DYREKTOR  
Wydział Inwestycji