

LEGENDA:

- oprawa oświetleniowa LED, ścienna, 60-100W, IP44
- wypust przewodem YDYp 4*1,5mm², zasilający roletę, zakończony w puszce Φ60, p/t
- łącznik sterowania rolet, p/t
- łącznik 1-biegunowy, 16A, p/t
- łącznik świecznikowy, 16A, p/t
- łącznik schodowy, 16A, p/t
- łącznik krzyżowy, 16A, p/t
- gniazdo wtykowe 230V, 16A, p/t / n/t
- tablica rozdzielcza
- żyły w przewodzie (od góry: PE, N, L)
- ROP przycisk pożarowy
- suszarka do rąk 2,5kW, np. Warmtec Barrelflow Pusch, uruchamiana przyciskiem, z podłączeniem bezpośrednim
- przebicie (przejście pomiędzy kondygnacjami)

Zestawienie opraw oświetleniowych:

- A EFL-POLARIS IZAR-112-4800-D/M
- E INTELIGHT Starlet External SO z modułem awaryjnym podtrzymującym świecenie przez 180min od zaniku napięcia
- B EFL-POLARIS SOLO-SLIM-12030-D
- C EFL-POLARIS IZAR-60-2400-D/M
- D EFL-POLARIS ORO-12W-Z

UWAGI
Instalacje prowadzić pod tynkiem, według tras prostych, równoległych do krawędzi ścian i sufitów, w sposób zapewniający bezkolizyjność z innymi mediami.
Wentylacje łazienek podłączyć z obwodów oświetleniowych.

obiekt:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZSP			data:
adres:	ul. Ks. J. Poniatowskiego 21, dz. nr 126, Nowogard, obr. 6			10.2016r.
treść rysunku:	INSTALACJA ELEKTRYCZNA - RZUT PARTERU			branża:
rodzaj opracowania	PROJEKT			E
zespół:	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	podpis:	skala:
projektował:	Bogusław Rysak	ZAP/0098/PHOE/04		1:75
sprawdził:	Tomasz Kuśmierczyk	LUB/0217/PHOE/06		nr rysunku:
				1