



Goleniów, dnia 26.07.2017 roku

WIR.272.14.7.2017.AS

dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej ZSP w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21”

### Wyjaśnienie nr 1

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów zawartych w SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) wyjaśniam:

#### **Pytanie nr 1:**

Proszę o odpowiedź na pytanie, czy możemy zastąpić mechanizmy otwierania okien z poziomu posadzki manualne, na siłowniki elektryczne?

Powodem jest przejście mechanizmu przez parapet (ciągną elastyczne lub przegub kardana).

#### **Odpowiedź:**

W celu prawidłowego funkcjonowania okien uchylnych, Zamawiający zmienia mechanizmy otwierania okien z poziomu posadzki z manualnego na siłowniki elektryczne. W wycenie należy ująć wykonanie instalacji elektrycznej, zasilanie z rozdzielnic sali gimnastycznej zlokalizowanej w holu sali gimnastycznej. Wymiary sali 43,0 x 23,0 m. Wys. 8,50 m.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

STAROSTA  
  
mgr Tomasz Kulnicz