



Goleniów, dnia 25 stycznia 2018 roku

WIR.272.2.8.2018.MK

- według rozdzielnika -

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **„Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie przy ul. Niepodległości 1 polegająca na wymianie głównego przeszklenia z dociepleniem ściany sali gimnastycznej wraz z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”.**

Wyjaśnienie nr 2

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów zawartych w SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. 1a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. wyjaśniam:

Pytanie 1

Czy nadruk grafiki na poszczególnych pakietach szybowych fasady ma być widoczny tylko od strony zewnętrznej? Czy też ma być widoczny od strony wewnętrznej? Nadruk dwustronny czy jednostronny?

Pytanie 2

Czy nadruk grafiki należy umieścić wewnątrz zespolonego pakietu szybowego fasady czy też może on znajdować się na szybie zewnętrznej?

Odpowiedź:

Nadruk należy wykonać na zewnętrznej tafli szkła od zewnątrz - ponieważ pakiet szkła będzie przezroczysty nadruk będzie widoczny również od wewnątrz; celem wykonania przedmiotowego nadruku jest rozproszenie promieni słońca, zatem powinien od zostać wykonany jako raster tak aby uzyskać efekt podobny do przezroczystości perforowanej tkaniny architektonicznej.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

WICESTAROSTA*mgr Tomasz Stanisławski*