



WDP.272.12.7.2018

Goleniów, dnia 17. lipca 2018 roku

Wyjaśnienie nr 1

Dotyczy zadania pn.: „Przebudowa ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Nowogardzie”

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów zawartych w SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. wyjaśniam:

Pytanie nr 1”

W tabeli elementów rozliczeniowych jest poz. 27 Pasy sygnalizacyjne przed wejściem dla pieszych dla osób niewidomych m2 8,0. Brak w dokumentach przetargowych ST-S, także w PT nic nie mówi się, z czego mają być wykonane w/w pasy sygnalizacyjne. Proszę załączyć brakujące ST-S.

Odpowiedź:

Płyty ostrzegające to płyty, które należy umieszczać wszędzie tam, gdzie osoba niewidoma musi podjąć decyzję (np. o zmianie kierunku ruchu) lub narażona jest na niebezpieczeństwo. Tego typu płyty powinny mieć charakterystyczne guzki i wypustki.

Przy przejściach dla pieszych przyjęto stosowanie płyt o głębokości 30 lub cm na całej szerokości przejścia.

Przykładowe rozwiązania przedstawiono poniżej:



Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Z uwagi na termin wprowadzenia zmiany, jej zakres i charakter, Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Dotychczasowe terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

Z up. ZARZĄDU POWIATU

mgr Bogusław Zaborowski
DYREKTOR WYDZIAŁU
DRÓG POWIATOWYCH

Opracowała: Agata Wachowiak