



OZNACZENIA

- linia kablowa — projektowana
- mufa przejściowa — projektowana
- linia kablowa 15kV — istniejąca

- UWAGI:
- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym po stronie średniego napięcia OCHRONA PRZY USZKODZENIU (PRZY DOTYKU POŚREDNIM) wg normy PN-E-05115 UZIEMIENIE OCHRONNE.
 - Kabel układać zgodnie z normą N SEP-E-004.
 - Przepusty kablowe uszczelnić uszczelniaczem przed wnikaniem wilgoci i wody.

Inwestor: POWIAT GOLENIOWSKI ul. Dworcowa 1 72-100 Nowogard		Jednostka projektowa: "Pro-Trans" Consulting ul. Wiejsk 9 73-110 Stargard tel. 601 622 393	
Przedmiot opracowania: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4133Z ŁOZIENICA - ŻÓŁWIA BŁOĆ, PRZEBUDOWA ODCINKA NIEWIADOWO - ŻÓŁWIA BŁOĆ			
Skala:		Nazwa rysunku: SCHEMAT LIKWIDACJI KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN 15kV	Nr rys.: E2
Branża: Elektryczna			
Data: 07.2018			
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	Leon Zuń	299/Sz/83	
Sprawdzający:	inż. Sławomir Sarosiek	65/64	
Opracowujący:			