

Goleniów, dnia 04.04.2018r.


WDP.673.55.2018.PSZ



Protrans Consulting
ul. Wiejska 9
73-110 Stargard

W nawiązaniu do wniosku z dnia 16.03.2018r., dotyczącego uzgodnienia projektowanych sieci dla realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4133 Z Łożnica – Żółwia Błoc na odcinku Niewiadowo- Żółwia Błoc”, Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Goleniowie uzgadnia z następującymi uwagami:

1. W przedstawionej dokumentacji brak zaworu/kłapy zwrotnej na wylocie z kanalizacją deszczową a ze względu na wysoki poziom wody gruntowej w cieku strugi Marszewskiej proponuję się zastosowanie zaworu zwrotnego typu ROT.
2. Należy również zaprojektować utwardzony dojazd do separatora dla pojazdów technicznych.

DYREKTOR WYDZIAŁU
DRÓG POWIATOWYCH

mgr Bogusław Zaborowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a