


SZ.ZPU.3.434.9.2018.zs



PRO-TRANS CONSULTING
ul. Wiejska 9
73-110 Stargard

Dotyczy: Budowa drogi powiatowej Nr 4133Z Łoźnica-Żółwia Błoc i przebudowa odcinka Niewiadowo-Żółwia Błoc dz. nr 71, 317/8,320, 324/3, 347, 462/2, 464, obręb Żółwia Błoc, gmina Żółwia Błoc, powiat goleniowski - pismo z dnia 7.03.2018 r.(wpłynęło w dniu 09.03.2018 r).

Zarząd Zlewni PGW WP w Stargardzie w odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunków technicznych odprowadzenia wód deszczowych z odwodnienia drogi powiatowej Żółwia Błoc - Niewiadowo informuje, że:

Bezpośrednim odbiornikiem ścieków deszczowych będzie rzeka Struga Marszewska w km 3+340, działka o numerze ewidencyjnym 346/2,

1. Ilość ścieków – wylot w 1

- Q nom. = 80 l/sek.
- Q max. = 117 l/sek.
- Q śred. = 2,4 m3/d
- Q max.h = 421 m3/godz.
- Q max.roczny = 216 m3/rok

2. Ilość ścieków – wylot w 2

- Q nom. = 30 l/sek.
- Q max. = 39 l/sek
- Q śred. = 0,9 m3/d
- Q max.h. = 140 m3/h
- Q max.roczny = 81 m3/rok

Odprowadzenie przez:

- dwa typowe wyloty betonowe, dokowe z kratami,
- wyloty pod kątem zgodnym z nurtem rzeki,
- nachylenie skrzydeł wylotów dostosować do nachylenia skarp rzeki,
- wyloty wykonać na wysokości minimum 20 cm powyżej istniejącego dna rzeki,
- na wysokości wylotów oraz na długości po 2 m od wylotów skarpy ubezpieczyć materiałem naturalnym,
- rozwiązania projektowe wylotów podlegają uzgodnieniu w PGW WP Nadzór Wodny Goleniów.

Zobowiązuje się inwestora do zgłoszenia w PGW WP Nadzór Wodny w Goleniowie rozpoczęcia robót na rzece Struga Marszewska w terminie 7 dni przed przystąpieniem do ich wykonania.


Teren po wykonanych robotach doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęciem robót.

Zakończenie robót w części dotyczącej wlotów do Strugi Marszewskiej musi być potwierdzone protokołem odbioru spisany z przedstawicielem PGW WP Nadzór Wodny w Goleniowie.

Inwestor zobowiązany jest do dostarczenia na odbiór 1 egz. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wylotów zatwierdzonej przez PODGK w Goleniowie.

W sprawie zgody na dysponowanie działką nr 346/2 obręb Żółwia Błoc na cele budowlane prosimy zwrócić się do PGW WP Zarząd Zlewni w Stargardzie załączając pozwolenie wodnoprawne. Działka o numerze ewidencyjnym 16 w obrębie Niewiadowo stanowi urządzenie melioracji wodnych – rów. W sprawie wydania warunków na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu należy zwrócić się do Starostwa Powiatowego w Goleniowie.

Przepust w działce o numerze ewidencyjnym 462 obręb Żółwia Błoc jest elementem drogi powiatowej na który warunki techniczne przepustu nr 1 należy uzyskać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Goleniowie, a pozostałych przepustów uzgodnić z właścicielami gruntów..

DYREKTOR

Maria Danuta Grzesiewicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. NW Goleniów-a.a.
3. ZZ-wm.

Sprawę prowadzi:
Zbigniew Szwałec