



## I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 310 ze zmianami), Dyrektor Zarządu Zlewni w Gryficach podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte na wniosek złożony przez Pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn315PE w rurze osłonowej 400PE pod rzeką Sępólna, działka 154, obręb Kulice, gmina Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie, bezwykopowo w rurze osłonowej (ochronnej) metodą przewiertu sterowanego.
- przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn315PE w rurze osłonowej 400PE pod rzeką Dobra, działka 24,1 obręb Wierzbięcín, gmina Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie, bezwykopowo w rurze osłonowej (ochronnej) metodą przewiertu sterowanego.
- przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn125PE w rurze osłonowej 180PE nad rzeką Dobra, działka 150 obręb Kulice, gmina Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie wykopem otwartym w rurze osłonowej (ochronnej).
- przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn225PE w rurze osłonowej 315PE pod rzeką Dobra, działka 241 obręb Wierzbięcín, gmina Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie, bezwykopowo w rurze osłonowej (ochronnej) metodą przewiertu sterowanego.
- przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn125PE w rurze osłonowej 280PE pod rzeką Dobra, działka 39 obręb Błądkowo, gmina Dobra, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie, bezwykopowo w rurze osłonowej (ochronnej) metodą przewiertu sterowanego.
- przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn180PE w rurze osłonowej 250PE pod rzeką Ukleja, działka 90, obręb Radzim, gmina Radowo Małe, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie, bezwykopowo w rurze osłonowej (ochronnej) metodą przewiertu sterowanego, w ramach zadania pn. „GAZYFIKACJA MIEJSCOWOŚCI Kulice, Wierzbięcín, Słajfino, Jarchlino, Łosońnica, Radzim, Troszczyno, Błądkowo.”

DYREKTOR  
Zarządu Zlewni w Gryficach  
Wojciech Leszczyński

### Dostępne publicznie:

1. Tablica ogłoszeń w miejscu
2. Tablica ogłoszeń i Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radowo Małe
3. Tablica ogłoszeń i Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej
4. Tablica ogłoszeń i Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
5. Tablica ogłoszeń i Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Goleniowie
6. Tablica ogłoszeń i Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łobzie
7. Biuletyn Informacji Publicznej (RZGW w Szczecinie)
8. ZUZ - aa



SZ.ZUZ.1.4210.185.1.2020.FKT

### ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami) w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2, Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 310 ze zmianami) zawiadamiam, że zostało wszczęte, na wniosek złożony przez Pana Waldemara Harasimowicza, działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn315PE w rurze osłonowej 400PE pod rzeką Sępólna, działka 154, obręb Kulice, gmina Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie, bezwykopowo w rurze osłonowej (ochronnej) metodą przewiertu sterowanego.
  - przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn315PE w rurze osłonowej 400PE pod rzeką Dobra, działka 24,1 obręb Wierzbięcín, gmina Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie, bezwykopowo w rurze osłonowej (ochronnej) metodą przewiertu sterowanego.
  - przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn125PE w rurze osłonowej 180PE nad rzeką Dobra, działka 150 obręb Kulice, gmina Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie wykopem otwartym w rurze osłonowej (ochronnej).
  - przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn225PE w rurze osłonowej 315PE pod rzeką Dobra, działka 241 obręb Wierzbięcín, gmina Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie, bezwykopowo w rurze osłonowej (ochronnej) metodą przewiertu sterowanego.
  - przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn125PE w rurze osłonowej 280PE pod rzeką Dobra, działka 39 obręb Błądkowo, gmina Dobra, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie, bezwykopowo w rurze osłonowej (ochronnej) metodą przewiertu sterowanego.
  - przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn180PE w rurze osłonowej 250PE pod rzeką Ukleja, działka 90, obręb Radzim, gmina Radowo Małe, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie, bezwykopowo w rurze osłonowej (ochronnej) metodą przewiertu sterowanego,
- w ramach zadania pn. „GAZYFIKACJA MIEJSCOWOŚCI Kulice, Wierzbięcín, Słajcino, Jarchlino, Łosońnica, Radzim, Troszczyño, Błądkowo.”

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że z zebranymi materiałami przed wydaniem decyzji można zapoznać się za pośrednictwem pracownika siedziby PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach, ul. Niekładzka 9, 72-300 Gryfice – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym możliwej formy udostępnienia pod numerem telefonu: 797 945 414). W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia można wnieść ewentualne uwagi i wyjaśnienia w tej sprawie.

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego zawiadamiam, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. ze względów formalno-technicznych i czas potrzebny do rozpatrzenia sprawy.

Rozstrzygnięcie w sprawie zostanie wydane w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 37 § 3 pkt 1 k.p.a. w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości prowadzonego postępowania stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach.

DYREKTOR  
Zarządu Zlewni w Gryficach

Wojciech Leszczyński

[www.szczecin.rzgw.gov.pl](http://www.szczecin.rzgw.gov.pl)

Otrzymują:

1. Pan Waldemar Harasimowicz – Pełnomocnik (*+klauzula RODO*)  
Adres do korespondencji:  
EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp.j.  
ul. Kosynierów Gdyńskich 61/2, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie  
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Nadzór Wodny w Nowogardzie  
ul. Boh. Warszawy 35 72-200 Nowogard
4. Województwo Zachodniopomorskie  
Adres do korespondencji:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
5. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie  
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
6. Powiat Goleniowski  
Adres do korespondencji:  
Starostwo Powiatowe w Goleniowie  
ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów
7. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  
ul. Jana Matejki 6B, 71-615 Szczecin
8. Gmina Dobra  
Adres do korespondencji:  
Urząd Miejski w Dobrej  
ul. Rynek 1, 72-210 Dobra
9. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie  
ul. Adama Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin
10. J.W.AGRO SP z o.o.  
ul. Aleja Piastów 8/4, 70-331 Szczecin
11. Pozostali w drodze obwieszczenia
12. ZUZ – aa

Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, powiadomiono poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej RZGW w Szczecinie, Urzędu Gminy Radowo Małe, Urzędu Miejskiego w Dobrej, Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Starostwa Powiatowego w Goleniowie, Starostwa Powiatowego w Łobzie oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Gryficach.

Do wiadomości:

1. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów



## **OBWIESZCZENIE**

Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 61 § 1 i 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami), oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 3 i 4 w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 310 ze zmianami), zawiadamiam strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn315PE w rurze osłonowej 400PE pod rzeką Sąpólna, działka 154, obręb Kulice, gmina Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie, bezwykopowo w rurze osłonowej (ochronnej) metodą przewiertu sterowanego.
  - przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn315PE w rurze osłonowej 400PE pod rzeką Dobra, działka 24,1 obręb Wierzbięcín, gmina Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie, bezwykopowo w rurze osłonowej (ochronnej) metodą przewiertu sterowanego.
  - przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn125PE w rurze osłonowej 180PE nad rzeką Dobra, działka 150 obręb Kulice, gmina Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie wykopem otwartym w rurze osłonowej (ochronnej).
  - przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn225PE w rurze osłonowej 315PE pod rzeką Dobra, działka 241 obręb Wierzbięcín, gmina Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie, bezwykopowo w rurze osłonowej (ochronnej) metodą przewiertu sterowanego.
  - przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn125PE w rurze osłonowej 280PE pod rzeką Dobra, działka 39 obręb Bładkowo, gmina Dobra, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie, bezwykopowo w rurze osłonowej (ochronnej) metodą przewiertu sterowanego.
  - przejście projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia dn180PE w rurze osłonowej 250PE pod rzeką Ukleja, działka 90, obręb Radzim, gmina Radowo Małe, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie, bezwykopowo w rurze osłonowej (ochronnej) metodą przewiertu sterowanego,
- w ramach zadania pn. „GAZYFIKACJA MIEJSCOWOŚCI Kulice, Wierzbięcín, Słajcino, Jarchlino, Łosońnica, Radzim, Troszczyno, Bładkowo.”

Zgodnie z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam strony postępowania, że przed wydaniem decyzji z zebranymi materiałami można zapoznać się w siedzibie PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gryficach, ul. Niekładzka 9, 72-300 Gryfice – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym możliwej formy udostępnienia pod numerem telefonu: 797 945 414). W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia można wnieść ewentualne uwagi i wyjaśnienia w tej sprawie.

Zgodnie z art. 49 Kpa, niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego zawiadamiam, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. ze względów formalno-technicznych i czas potrzebny do rozpatrzenia sprawy. Rozstrzygnięcie w sprawie zostanie wydane w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r.

### Pouczenie

Stronie przysługuje prawo wniesienia ponażenia na bezczynność lub przewlekłość organu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach, jeżeli:

1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczyńność);
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
- Zgodnie z art. 37 § 2 Kpa ponażenie należy uzasadnić.

DYREKTOR  
Zarządu Zlewni w Gryficach  
Wojciech Łaszczynski



Dostępne publicznie:

1. Tablica ogłoszeń w miejscu
2. Tablica ogłoszeń i Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radowo Małe
3. Tablica ogłoszeń i Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej
4. Tablica ogłoszeń i Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
5. Tablica ogłoszeń i Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Goleniowie
6. Tablica ogłoszeń i Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łobzie
7. Biuletyn Informacji Publicznej (RZGW w Szczecinie)
8. ZUZ - aa